

G10 INHIBITOR G10 INHIBITEUR

Zastosowanie

Produkt zabezpieczający zamknięte układy centralnego ogrzewania przed korozją, szlamem i odkładaniem się kamienia. Może być użyty do zabezpieczenia nowych instalacji lub po czyszczeniu instalacji istniejących.

- Pozwala chronić instalację tworząc barierę pomiędzy materiałami konstrukcyjnymi i wodą, zapobiegając procesom powodującym korozję, gromadzenie szlamu oraz osadzaniu się kamienia.
- W przypadku instalacji z ogrzewaniem podłogowym należy stosować G110 INHIBITOR UNIWERSALNY.

Oznaczenia i zezwolenia

Właściwości	Specyfikacja
Postać	Pomarańczowy płyn
Zapach	Aromatyczny
Gęstość	1.08
pH w 20°C	8.0
Twardość wody w instalacji	Działa niezależnie od rodzaju wody (woda miejska, woda zmiękczona)
Zgodność materiałów	Stal, żeliwo, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium, miedź, mosiądz, PCV, PCVC, PER, PEX, PB, PP
Zgodność z innymi produktami	Zgodny ze wszystkimi produktami należącymi do gamy HVAC GEB. Zgodny z produktami chroniącymi przed zamarzaniem bez substancji dodatkowych.
Zgodność z urządzeniami	Zgodny z większością urządzeń. Nie niszczy grzejników i zaworów kotła.

Sposób użycia

Przygotowanie

- Przed użyciem produktu zaleca się oczyszczenie instalacji za pomocą G30 PDO. Oczyszczenie jest wskazane, gdy instalacja ma więcej niż 5 lat, woda w obiegu jest obciążona szlamem i dolna część grzejników jest zimna.
- Wyłączyć kocioł lub pompa ciepła (i pompę obiegową).
- Opróżnić instalację z objętości odpowiadającej objętości produktu, który ma zostać wprowadzony (na poziomie kotła lub w dolnej części instalacji).

Instrukcje

- Wprowadzić produkt, przestrzegając dawkowania, przez górną część instalacji (na przykład przez odpowietrznik grzejnika) lub za pomocą odpowiedniego sprzętu.
- Uzupełnić wodą, aby przywrócić ciśnienie robocze.
- Ponownie uruchomić instalację.
- Włączyć pompę cyrkulacyjną na co najmniej 30 minut, aby dobrze rozprowadzić roztwór.
- Odpowietrzyć grzejniki, aby usunąć całe powietrze.
- Pozostawić produkt w instalacji. Instalacja jest chroniona (produkt zabezpiecza instalację na średnio 5 lat) i może znów normalnie funkcjonować.
- Zaleca się zanotowanie informacji dotyczących zastosowania produktu (nazwa produktu, data,...)
- W przypadku dodania wody lub produktu chroniącego przed zamarzaniem, należy pamiętać o dodaniu G10 INHIBITOR, aby utrzymać odpowiednie stężenie produktu w układzie.

Zużycie

1 litr na 100 litrów, około 5 do 8 grzejników

Oczyszczanie materiału

Wodą

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com lub na www.geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym detergentów: Lista komponentów na żądanie pisząc na adres reach@geb.fr.

Jeśli produkt podlega przepisom dotyczącym produktów biobójczych lub jeśli zawiera produkt biobójczy w celu ochrony: Zapoznaj się z kartą charakterystyki - używaj produktów w sposób odpowiedzialny.

Rada

Aby poznać dokładną objętość instalacji, należy pamiętać o tych odczytach:

- przed pierwszym napełnieniem nowej instalacji lub przed napełnieniem instalacji po oczyszczeniu, należy sprawdzić stan wodomierza (V1)
- należy wlać wodę
- sprawdzić stan wodomierza (V2)

Ilość wody w układzie równa się różnicy: $V_e = V2 - V1$

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +5°C a +30°C.

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się do produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego w temperaturze 20°C w normalnych warunkach higrometrycznych.

Sortowanie opakowań i odpadów

Należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu produktu oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opisu technicznego zostały podane w dobrej wierze i stanowią wyniki pomiarów wykonanych w naszym laboratorium. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie <http://www.geb.fr>.